

龍ヶ崎市学校給食センター整備事業の入札説明書等に関する質問回答書

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|----|-------|----|---------|---|-----|-------------|-----|---------------|---|--|----|
| 1 | 入札説明書 | 7 | 3 | 3 | (2) | イ | (イ) | 【共同で参加する場合】 | e国又は地方公共団体が建築一式工事として発注した、延べ床面積3,000㎡以上の公共施設を平成21年4月1日以降に竣工した実績を有していること。とありますが、新築・増築・改築・改修のいずれかの施工実績で宜しいとのことでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 2 | 入札説明書 | 12 | 3 | 5 | (2) | | | ヒアリングの実施 | プレゼン参加人数は他類似案件で5～10名の出席となっていることが多いですが、本件でも5～10名参加可能と考えて宜しいでしょうか。 | ヒアリングについての詳細は、実施日時等と合わせて入札参加者に通知します。 ※通知は9月上旬を予定 | |
| 3 | 入札説明書 | 12 | 3 | 5 | (2) | | | ヒアリングの実施 | ヒアリングに関して、他類似案件同様にプレゼンテーション20分、質疑10分程度と考えて宜しいでしょうか。 | ヒアリングについての詳細は、実施日時等と合わせて入札参加者に通知します。 ※通知は9月上旬を予定 | |
| 4 | 入札説明書 | 12 | 第3 | 5 | (2) | | | ヒアリングの実施 | 選定委員会のヒアリングに対して参加グループ側からは何名まで参加することが可能ですか？ | ヒアリングについての詳細は、実施日時等と合わせて入札参加者に通知します。 ※通知は9月上旬を予定 | |
| 5 | 入札説明書 | 17 | 別紙 1 | | | | | 事業スキーム | 発注者との契約形態についてですが、入札を参加グループで行い契約も参加グループとの一括契約になるのですか？それとも設計監理企業・建設企業とそれぞれが発注者と契約を行うのですか？ | 発注者(市)と参加グループ(設計監理企業と建設企業の連名)での一括契約を想定しています。 | |
| 6 | 要求水準書 | 6 | 1 | 3 | (6) | イ | (ア) | 献立方式 | 揚げ物又焼き物は、小学校と中学校で同日献立にすることは予定しないとの記載がありますが、焼+焼、揚+揚の調理は無いが、焼+揚の調理は有ると考えて宜しいですか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 7 | 要求水準書 | 7 | 1 | 3 | (6) | カ | | 学校給食の実施校及び食数等 | 配送校の食数及びクラス数の表にクラス数の合計182とありますが、特別支援学級も含まれますか。 | 特別支援学級はクラス数の合計の182には含まれません。※食缶等の必要数にかかるクラス数に特別支援学級は含みません。 | |
| 8 | 要求水準書 | 11 | 2 | 2 | (5) | ア ・ イ | | 盛土・造成業務 | 計画地現況地盤の高さ測量をすることは可能ですか。 | 位置図(資料1-2)に示す事業区域の範囲であれば可能です。ただし、事前に市(学校給食センター)の承認を得てください。 | |
| 9 | 要求水準書 | 11 | 2 | 2 | (5) | ア | | 盛土・造成業務 | 盛土・造成に関して市が指定する内容について、盛土はどの程度行うのか。 ※市の補足説明として記載 | 盛土については、落札者と協議して決定するように考えていますが、基本計画では約1.0mを想定しています。 | |

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|----|-------|----|---|---|-----|-----|-----|-----------------------|---|---|----|
| 10 | 要求水準書 | 14 | 3 | 3 | (3) | | | イメージビデオ等作成 | 「事業期間内に完了」(9月30日まで)となっていますが、「調理風景の撮影」を含む場合、通常は開設後に撮影・編集を行うため、早くとも10月末できれば11月末までとしていただけないでしょうか。 | 事業期間内(令和5年9月30日まで)での対応としてください。方法等の詳細は提案内容をもとに検討します。 | |
| 11 | 要求水準書 | 17 | 4 | 2 | | | | 冷蔵庫(室) 冷凍庫(室) g | 適切な広さを確保するにあたり野菜・果物類・肉魚卵類の納品量とその荷姿をご教示下さい。 | 納品量は、食材(野菜類、肉・魚類他)または献立によって異なりますので、調理食数(最大5,000食/日)を基本に提案してください。荷姿は別添写真(※第2調理場の冷蔵庫・冷凍庫内)のとおりです。 | |
| 12 | 要求水準書 | 21 | 4 | 2 | | | | アレルギー食調理室 | 「搬送に使用する個食配送容器の保管庫を設け専用の器具洗浄機及び消毒保管庫を設置すること」とありますが、個食配送容器は学校から回収され給食センターの洗浄室に戻ってくるため、洗浄室に容器洗浄機を設置し、容器を洗浄する計画でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 13 | 要求水準書 | 21 | 4 | 2 | | | | アレルギー食調理室 | 鶏卵・乳を使用した献立は該当する場合のみアレルギー食調理室で代替食として調理するという認識でよろしいでしょうか。 | アレルギー食調理室の運用は、別途調理業務委託契約のなかで定めますので、要求事項に従い代替食を調理できる設備等を提案してください。 | |
| 14 | 要求水準書 | 25 | 4 | 2 | | | | 排水処理施設(除外施設) | 下水道への放流水質については、下水道に基づき BOD600mg/L 以下・SS600mg/L以下・n-Hex30以下で宜しいですか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 15 | 要求水準書 | 27 | 4 | 3 | (1) | (イ) | (i) | 施設内 a 一般事項 | 便所を作業区域から3m以上離すとは、便器からの歩行距離と考えて宜しいですか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 16 | 要求水準書 | 27 | 4 | 3 | (1) | (イ) | (j) | 施設内 a 一般事項 | 上階に便所や汚水管等を設置しないという区域に前室は含まれないと考えて宜しいですか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 17 | 要求水準書 | 29 | 4 | 3 | (1) | エ | (イ) | 施設等の性能(1)建築 | エリア内の諸室や機器の温度・湿度は、リアルタイムで監視・制御・記録との記載がありますが、この場合の機器は何を指しておりますか。 | 機器の対象は、空調設備、主要な給排水設備、ボイラー等です。 | |
| 18 | 要求水準書 | 33 | 4 | 3 | (4) | ア | (ア) | 調理設備 | 温度と時間の管理及び記録が可能な設備の詳細として、「公表の質問(Ne23)の回答」を参照とあり、記録(調理機器で履歴の確認が出来る設備)にて、フライヤーとの記載があります。頁35(b)揚物機では、油温温度表示機能があり調理温度が容易な構造とありますので、履歴確認の内容としては調理時の入口、出口での調理油温度の確認ができる機器と解釈して宜しいですか。 | ご理解のとおりですが、それ以上の提案を妨げるものではありません。 | |

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|----|-------|----|---|---|-----|---|-----|---------------------|---|--|----|
| 19 | 要求水準書 | 36 | 4 | 3 | (4) | イ | (イ) | f 消毒保管庫・殺菌庫 | (a)自動温度調節機能付きで、乾燥・殺菌・保管が可能なものとするとの記載がありますが、コンテナの内部と外部を乾燥・殺菌が出来て、保管が可能なものという解釈で宜しいですか。 | ご理解のとおりです。自動温度調節も可能なものとしてください。 | |
| 20 | 要求水準書 | 37 | 4 | 3 | (6) | イ | | 食器等 | トレーの材質の記載がありませんが、強度面を考慮し、FRP製としてよろしいでしょうか。 | トレーの材質は特に指定しません。事業者の提案に委ねます。 | |
| 21 | 要求水準書 | 37 | 4 | 3 | (6) | ウ | (エ) | 食缶等 | 内外ステンレス製の二重食缶(角)との記載が有りますので汁・主菜・副菜全て角型にての計画として宜しいですか。 | 汁物用の食缶は、要求水準書38頁の表に基づき丸型とします。それ以外の食缶の形状は提案に委ねます。 | |
| 22 | 要求水準書 | 37 | 4 | 3 | (6) | ウ | (エ) | 食缶等 | 寸法等は任意で「内外ともステンレス製」と「二重食缶(角)」は必須条件と考えて宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。ただし、汁物用の食缶は丸型とします。※要求水準書38頁を参照 | |
| 23 | 要求水準書 | 37 | 4 | 3 | (6) | ウ | (オ) | 食缶等 | 焼物等は「保温・保冷機能」が無い長方形容器が一般的ですが、保温・保冷機能は必須条件と考えて宜しいでしょうか。 | 保温・保冷機能は必須とします。 | |
| 24 | 要求水準書 | 38 | 4 | 3 | (7) | ア | | 配送車 | 配送車(2t車種)の車種・寸法等が決定しているのであればご教示下さい。 | 配送車について具体的な想定はありません。食器用かご・食缶等及び、これらを積載するコンテナの提案に基づき配送車を手配する予定です。 | |
| 25 | 要求水準書 | 38 | 4 | 3 | (7) | ウ | (ウ) | 清掃用具収納設備等 | 清掃用具収納設備にての靴底、側面及び甲が殺菌できる設備とは、どのような設備を示しておりますか。 | 清掃用具収納設備とは別に靴用殺菌庫を設けることを想定しています。 | |
| 26 | 要求水準書 | | | | | | | 別添資料5 調理設備一覧(参考) | 揚物焼物蒸し物室に焼き物蒸し物用機器としてSVロースターとありますが、同じ調理で一般的に使われる、スチームコンベクションオーブンを提案させて頂いてよろしいでしょうか。 | 別紙5に記載の調理設備は参考として示したものであり、要求水準を満たすのであれば問題ありません。 | |
| 27 | 要求水準書 | | | | | | | 別添資料5 調理設備一覧(参考) | 焼物・揚物・蒸し物調理室に設置想定ガス煮炊釜での揚げ物調理は、お考えですか。 | 煮炊釜での揚げ物調理は予定しません。 | |
| 28 | 要求水準書 | | | | | | | 別添資料6 献立例 | 小学校給食献立予定表の4月10日(水)の「ドーナツ」は手づくりの調理ですか。今後、スチコン等の機器を活用した手作りデザート調理を行う予定は有りますか。 | ドーナツは手作りの調理ではありません。今後、手作りのデザート調理を行う予定はありません。 | |

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|----|-----|---|---|---|-----|---|---|-------------------|--|--|----|
| 29 | 様式集 | 1 | 3 | 1 | (1) | | | 提出書類の余白の調整 | 提案書類の上下左右の余白や枠の大きさは、様式集の参考設定から適宜変更して使用しても良いと考えて宜しいでしょうか。 | 問題ありません。 | |
| 30 | 様式集 | 2 | 3 | 2 | (4) | | | インデックスタブ | 「各様式の1枚目右端にインデックスタブを付け、様式番号を記載すること」とありますが、インデックスタブは、印刷した各様式に直接貼り付けするシールタイプのものではなく、耳付きのインデックスシート（仕切り紙）を様式ごとに挟み込む形としてもよろしいでしょうか。 | インデックスタブは、シールタイプのものを使用してください。 | |
| 31 | 様式集 | 2 | 3 | 2 | (4) | | | ファイル背表紙について | ファイルの背表紙は、提出する全てのファイルに「龍ヶ崎市学校給食センター整備事業提出書類」と同様の文言を記入し、正本副本の明記や、例えば「3 提案書類に関する様式（様式8～9）」のように提出ファイル名称の明記は不要でしょうか。 | ファイルの背表紙には、「龍ヶ崎市学校給食センター整備事業提出書類」の文言を記入してください。正・副本の記載や様式番号については、ファイル表面に記載してください。 | |
| 32 | 様式集 | 2 | 3 | 2 | (5) | | | CD-Rに保存するファイルについて | 「前記(2)イ、ウ、エについては、提出書類と同一内容のデータをCD-Rに保存し、2部提出すること」とありますが、CD-Rには、正本、副本をわかるようにそれぞれ保存するという認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 33 | 様式集 | 2 | 3 | 2 | (5) | | | 提出書類の文書検索について | 採点対象である提出書類は、文書の検索やコピー可能な形式で提出し、採点対象外である提案書図面集に関しては、文書の検索やコピーができない形式での提出で問題ないとの認識でよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | |
| 34 | 様式集 | | | | | | | 様式11-1 | 建築断面図は児童生徒用煮炊き調理室、園児用煮炊き調理室が分かるものとありますが、誤りでしょうか。 | 「園児用煮炊き調理室」は誤記のため削除し訂正します。 | |
| 35 | 様式集 | | | | | | | 提案者番号 | 様式9以降の提出書類の右下部に「提案者番号（※市で記入）」と記載された欄がありますが、貴市での記入となると正本して提出する提案書に関しては、該当欄が空白の状態になるかと思われます。提案者番号は提案類提出前に事業者知らされ、事業者が記入して提出する形としていただくことは可能でしょうか。 | 提案者番号は市で記入しますので、空欄で提出してください。なお、事前の通知はいたしません。 | |

| No | 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項 | 回答 | 備考 |
|----|---------|---|------|---|-----|---|---|-------------|--|--|----|
| 36 | 落札者決定基準 | 1 | 第2 | 3 | | | | 選定の体制 | 選定委員会は何人で構成されどのような役職の方ですか？ | 選定委員会は、庁内の課長級職員8名で構成します。 | |
| 37 | 落札者決定基準 | 1 | 第2 | 3 | | | | 選定の体制 | 契約審査会は何人で構成されどのような役職の方ですか？ | 契約審査会は9名で構成されており、副市長並びに部長、市長公室長をもって充てられています。 | |
| 38 | 落札者決定基準 | 3 | 5 | 1 | (2) | | | 基礎項目審査 | 各基礎項目の審査基準の詳細は示されないのでしょうか。通常のPPP案件と比較して性能評価に対して配点が多いので審査基準の詳細をご教示願いたいです。 | 基礎項目の審査基準の詳細は非公開とします。 | |
| 39 | 落札者決定基準 | 5 | 6 | 2 | | | | 性能審査項目の評価基準 | 様式13-1～4の評価観点には提案書図面集の記載内容は含まれないのでしょうか。 | 提案書図面集の記載内容は、様式13-1～13-4の評価観点に含みます。 | |
| 40 | 契約約款(案) | 5 | 第11条 | | | | | 統括責任者等 | 統括責任者の選任について資格要件等がありますか？ | 契約約款(案)に示す以外の資格要件はありません。ただし、参加グループの代表企業からの選任となります。※要求水準書8頁(7)を参照 | |